

3. Guía de turismo accesible de la provincia de Burgos

3.1. Cantina de Atapuerca

✉ Dirección: C. San Martín, 1
09199 Atapuerca

☎ Teléfono: 947 43 03 23



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/la-cantina-de-atapuerca/>

Información general del recurso

La Cantina de Atapuerca es uno de los puntos de encuentro del peregrino, un lugar ideal para reponer fuerzas y continuar con el camino.

Accesibilidad física

Acceso

- ✓ Acceso a cota cero.
- ✓ Puerta de entrada abatible hacia el interior con espacio libre de paso superior a 80 cm.

Movilidad interior

- ✓ Existen zonas con espacio de giro libre de obstáculos mínimas de 150 cm de diámetro.
- ✓ El establecimiento cuenta con distinto mobiliario en sus dos espacios, terraza e interior.
- ✓ Las mesas de la terraza permiten acercamiento frontal en silla de ruedas. Las sillas cuentan con respaldo y reposabrazos.
- ✓ Las mesas del interior, por el contrario, cuentan con travesaño, lo que limita el acercamiento frontal en silla de ruedas. Las sillas tienen respaldo, pero no con reposabrazos.

Baño para personas con discapacidad

- ✓ El establecimiento cuenta con una cabina de aseo reservada para PMR y señalizada con el SIA.
- ✓ Puerta corredera con pestillo.
- ✓ Inodoro genérico con barras de apoyo a ambos lados.
- ✓ Barra abatible en el lado de acercamiento y fija en el contrario.
- ✓ Espacio de transferencia lateral superior a 80 cm.
- ✓ Lavabo sin pie.
- ✓ Grifo monomando corto.
- ✓ Espacio de giro libre de obstáculos con diámetro de giro inferior a 150 cm.

Galería de imágenes



Imagen panorámica exterior



Barra de bar



Interior del establecimiento



Baño para PMR

3.2. Centro de Arqueología Experimental (CAREX)

✉ Dirección: Cno de Fresno de Rodilla
09199 Atapuerca, Burgos

☎ Teléfono: 947 42 10 00

@ E-mail:
reservasatapuerca@fundacionatapuerca.es



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/centro-de-arqueologia-experimental-carex>

Información general del recurso

El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca es un centro dedicado a la investigación y recreación de técnicas y modos de vida de los antiguos pobladores de la Sierra de Atapuerca, un conjunto de yacimientos prehistóricos en la provincia de Burgos que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se realizan talleres prácticos donde los visitantes pueden experimentar técnicas como la talla de piedra, la fabricación de fuego y la construcción de herramientas prehistóricas.

El centro se encuentra cerca de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, facilitando la conexión entre los hallazgos arqueológicos y las actividades experimentales. La proximidad a los sitios originales de excavación permite una integración directa de los descubrimientos en las actividades del centro.

Accesibilidad física

Aparcamiento

- ✓ Existe una gran zona de aparcamiento sin plazas reservadas para PMR.

Acceso

- ✓ Acceso a través de rampa con pendiente del 7%.

Recepción

- ✓ Existe un espacio en la recepción rebajado en altura.

Movilidad interior

- ✓ El edificio es de dos alturas. A la altura superior se accede a través de ascensor.
- ✓ Óptima movilidad durante el itinerario donde se encuentran zonas de giro libres de obstáculos con 150 cm de diámetro y zonas de paso superiores a 120 cm.
- ✓ Existen bancos de descanso.

Planta 0

Exposición

- ✓ El centro cuenta con 10 salas de exposición en planta 0.
- ✓ Las mesas expositivas permiten acercamiento frontal en silla de ruedas.
- ✓ Los paneles explicativos están dentro de la zona de alcance visual de un usuario de silla de ruedas.
- ✓ Hay una recreación de una cueva neolítica que se puede recorrer en su totalidad en silla de ruedas.

Tienda

- ✓ El acceso a la tienda se realiza a través de puerta abatible hacia el interior con hueco libre de paso de 73 cm.
- ✓ Espacio de giro libre de obstáculos en el interior superior a 150 cm de diámetro.
- ✓ Las estanterías están colocadas a una altura superior de 200 cm e inferior de 5 cm.

Laboratorio

- ✓ Acceso a través de puerta de cristal corredera con hueco libre de paso de 110 cm.

Planta 1

Cafetería

- ✓ Espacio diáfano con zonas con espacio de giro superior a 150 cm de diámetro.
- ✓ Las mesas permiten el acceso frontal en silla de ruedas.

- ✓ Sillas con respaldo y sin reposabrazos.
- ✓ Las máquinas dispensadoras de café cuentan con un espacio delante de ellas de 100 cm.

Terraza - mirador

- ✓ Acceso a través de rampa.
- ✓ Puerta abatible hacia el exterior con dos hojas, cada hoja con 66 cm libres de paso.
- ✓ El muro del mirador cuenta con una altura de 100 cm.

Movilidad exterior

- ✓ El acceso a la visita exterior se realiza saliendo por la entrada principal, a través de la rampa.
- ✓ El itinerario exterior tiene, en su inicio, un sendero pavimentado que parte desde el centro con una anchura superior a 200 cm.
- ✓ Cuando finaliza el tramo pavimentado el sendero presenta un escalón 6-7 cm de bajada.
- ✓ El resto del recorrido se realiza a lo largo de un sendero con pavimento de tierra y vegetación.

Baño para personas con discapacidad

- ✓ El centro cuenta con dos aseos identificados para personas con discapacidad, una cabina femenina y otra masculina.

Cabina femenina

- ✓ Puerta abatible hacia el exterior con hueco libre de paso de 88 cm.
- ✓ Cuenta con sistema de apertura desde el exterior con indicativo ocupado/libre en color rojo/verde.
- ✓ Lavabo sin pie colocado a una altura superior de 80 cm e inferior de 60 cm.
- ✓ Grifo monomando corto.
- ✓ Inodoro genérico colocado a 40 cm de altura.
- ✓ Barras abatibles a ambos lados.
- ✓ Espacio de transferencia lateral derecho de 70 cm e izquierdo de 54 cm.
- ✓ Espacio de giro libre de obstáculos de 125 cm de diámetro.
- ✓ Luz con interruptor en el exterior de la cabina.

Cabina masculina

- ✓ Amplitud en los espacios
- ✓ Puerta abatible hacia el interior.
- ✓ Inodoro genérico con barra de apoyo abatible en el lado de acercamiento y fija en el contrario.
- ✓ Espacio de transferencia lateral de 73 cm en el lado izquierdo.
- ✓ Luz con interruptor en el exterior.
- ✓ Espacio de giro libre de obstáculos de 120 cm de diámetro.



Accesibilidad visual y auditiva

- ✓ El ascensor cuenta con las siguientes medidas de accesibilidad:
 - Pavimento podotáctil en el exterior de la cabina.
 - Indicador visual en el interior.
 - Botonera interior en braille, relieve y con contraste cromático.
- ✓ Las escaleras cuentan con pavimento podotáctil en el inicio del tramo de escaleras y en cada escalón.
- ✓ Los elementos expositivos se pueden tocar.



Accesibilidad cognitiva

- ✓ Existe señalización con pictogramas.
- ✓ Existe señalización identificativa en el pavimento que indica el sentido del itinerario a seguir en la visita.

Galería de imágenes



Zona de aparcamiento



Acceso Carex



Recepción



Amplitud en los espacios



Elementos expositivos



Panel explicativo

Diagnóstico de accesibilidad turística Provincia de Burgos | Anexo 1. Guía de Turismo Accesible Burgos



Cafetería



Mirador



Aseo femenino PMR



Aseo PMR masculino

3.3. Oficina de Turismo y Centro Turístico Cultural Sierra de Atapuerca

✉ Dirección: Plaza, C. Pablo Garcia Virumbrales, s/n, 09199 Atapuerca

🌐 Web: www.citatapuerca.com

@ E-mail: citatapuerca@gmail.com



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvtae.com/turismo-accesible/oficina-de-turismo-y-c-t-cultura-sierra-de-atapuerca/>

Información general del recurso

La Oficina de Turismo y el Centro Turístico Cultural Sierra de Atapuerca comparten el mismo espacio. Es un punto de referencia para quienes visitan la Sierra de Atapuerca, conocida por su excepcional valor arqueológico y paleontológico.

El punto de información turística ofrece a los visitantes información detallada sobre la región, incluyendo mapas, folletos y recomendaciones sobre lugares de interés, rutas y actividades.

El Centro Turístico Cultural Sierra de Atapuerca muestra en sus exposiciones la riqueza arqueológica de la Sierra de Atapuerca. Estas exposiciones incluyen réplicas de fósiles, herramientas y otros artefactos encontrados en la zona.

Accesibilidad física

Acceso

- ✓ Acceso al edificio a cota cero.
- ✓ La puerta cuenta con dos hojas abatibles hacia el exterior con 60 cm libres de paso cada una de ellas.

Movilidad interior

- ✓ El edificio cuenta con una sola planta y en el que comparten espacio la oficina de turismo y el centro de interpretación turística.
- ✓ Espacios de giro libre de obstáculos con diámetro mayor a 150 cm.
- ✓ Existe una zona donde se realiza una proyección con bancos sin respaldo ni reposabrazos.

Baño para personas con discapacidad

- ✓ Existe una cabina de baño para PMR en un edificio exterior.
- ✓ La entrada al baño se realiza a través de puerta abatible hacia el interior con hueco libre de paso mínimo de 80 cm.
- ✓ Inodoro gerontológico con hendido frontal.
- ✓ Barras de apoyo a ambos lados, abatible en el lado de acercamiento y fija en el contrario.
- ✓ Espacio de acercamiento lateral al inodoro mínimo de 80 cm.
- ✓ Lavabo sin pie.
- ✓ Grifo monomando.
- ✓ El espacio de giro libre de obstáculos es inferior a 150 cm de diámetro.



Accesibilidad auditiva

- ✓ Existen folletos turísticos en la oficina de turismo.
- ✓ Existen información escrita del material expositivo.
- ✓ Existe un código QR que enlaza con la web del recurso.

Galería de imágenes



Recepción



QR de acceso a la web del centro



Bancos de descanso



Zona expositiva



Paneles informativos



Espacio de proyección

Diagnóstico de accesibilidad turística Provincia de Burgos | Anexo 1. Guía de Turismo Accesible Burgos

3.4. Restaurante Comosapiens

✉ Dirección: C. Cam. de Santiago, 24,
26, 09199 Atapuerca, Burgos

☎ Teléfono: 947 43 05 01

🌐 Web: www.comerenatapuerca.com

@ E-mail: restaurante@comosapiens.com



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/restaurante-comosapiens/>

Información general del recurso

El restaurante Comosapiens se inauguró en 2006 en un antiguo pajar de la localidad burgalesa de Atapuerca.

Su cocina está basada en la cocina tradicional con productos ecológicos y de cercanía.

Dispone de un menú los sábados, domingos y festivos.

El restaurante cuenta con un solete de la Guía Repsol.

Accesibilidad física

Acceso

- ✓ El acceso al restaurante se realiza a cota cero.
- ✓ Puerta abatible hacia el exterior con hueco libre de paso mínimo de 80 cm.

Movilidad interior

- ✓ Óptima movilidad en el interior del establecimiento.
- ✓ Espacio de giro libre de obstáculos mínimo de 150 cm de diámetro.
- ✓ Las mesas cuentan con travesaño bajo.
- ✓ Las sillas cuentan con respaldo y reposabrazos.

Baño para personas con discapacidad

- ✓ El establecimiento cuenta con una cabina de aseo reservada para PMR en la sección femenina y señalizada como tal.
- ✓ Puerta abatible hacia el exterior con hueco libre de paso mínimo de 80 cm.
- ✓ La puerta cuenta con sistema de apertura desde el exterior.
- ✓ Inodoro suspendido con barra de apoyo abatible en el lado de acercamiento.
- ✓ Espacio de transferencia lateral mínimo de 80 cm.
- ✓ Papelera tipo push.
- ✓ Lavabo sin pie.
 - Grifo mando corto.



Accesibilidad visual y auditiva

- ✓ El restaurante cuenta con menú del día y carta de la bodega a los que se accede a través de varios códigos QR.



Galería de imágenes



Interior del local



Interior del aseo PMR



Código QR de acceso a menús